

Stránská skála - transformátor v jižní části
- je zahřátější provozem, asfaltka má 1°C a to beze změny víceméně po celé délce což naznačuje, že pod asfaltovou záplatou asi není prostora, anomálie...

Měření		°C
Ar1	Max	19,6
	Min	1,0
	Average	6,3
Sp1		7,5

Parametry	
Emisivita	0.86
Odr. tepl.	20 °C

